

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE



INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN
HUNEDOARA

NESECRET
Nr. 184980 din 28.04.2016

Exemplar nr. _____

Către,

S.C. _____

Vă facem cunoscut că **Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara**, cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 128-130, județul Hunedoara, cod fiscal 4374342, tel. 0254 206722, int. 20239, fax. 0254 212852, cont nr. RO71 TREZ 3662 3610 120X XXXX, deschis la Trezoreria Deva, intenționează să achiziționeze, prin „cumpărare directă”, conform prevederilor art. 19 din *O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare*, serviciile centralizate în tabelul de mai jos și care sunt prezentate detaliat în Anexa 1:

Nr. crt.	Denumire produs	Cod CPV	U/M	Cantitate
1	REVIZIE CLIMATIZOARE CAMERE TEHNICE - MONOSPLIT	45331221-1	BUC.	16
2	REVIZIE CLIMATIZOARE SHELTERE - MULTISPLIT	45331221-1	BUC.	3
3	INSTALARE CLIMATIZOR	45331221-1	BUC.	2
	TOTAL			

În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne comunica, la adresa de e-mail **achizitii@hd.politiaromana.ro** sau prin fax, la nr. **0254 212852**, până la data de **09.05.2016 ora 14⁰⁰**, oferta dumneavoastră tehnică precum și oferta de preț (franco beneficiar), exprimată în lei, exclusiv TVA, pentru serviciile solicitate.

Ofertele financiare vor include toate cheltuielile legate de revizia echipamentelor, inclusiv cele de deplasare și transport, putându-se face și oferte parțiale.

- Serviciile trebuie să poată fi prestate până la data de 20.05.2016, iar plata se va efectua în lei, în termen de 30 zile de la data recepției cantitative și calitative a acestora.

Persoană de contact: comisar șef de poliție Crăciun Mircea, tel. fix 0254.206.722 - int. 20.018, mobil 0757.058246.

Anexă: 1 cu 2 pagini.

Î. ȘEFUL INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție
ZAHARIE MARCEL



ȘEF SERVICIU LOGISTIC

Comisar șef de poliție
IOVĂNESCU ILIE-LIVIU

MARKETING ACHIZIȚII
Subcomisar de poliție
MARCHIDANU GABRIELA



SITUAȚIA CU INSTALAȚIILE DE CLIMATIZARE PENTRU CARE TREBUIE FĂCUTĂ REVIZIA

Nr. crt.	Localitatea	Locatia	Tip instalatie	Model	Agent racire	Cant.
1	URICANI	SHELTER	PLATINIUM	AC-09V1	R 407C	1
2	LUPENI	CAMERA TEHNICA	VORTEX	VAI-A12ASWM	R 410A	1
3	VULCAN	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
4	ANINOASA	SHELTER	VORTEX	VAI-A09ASWM	R 410A	1
5	PETROSANI	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
6	PETRILA	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
7	HATEG	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
8	HUNEDOARA	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
9	CALAN	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
10	SIMERIA	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
11	ORASTIE	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
12	BRAD	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
13	DEVA	CAMERA TEHNICA	STARWAY	KFR-70GW/T	R 410A	1
14	DEVA - IPJ	CAMERA TEHNICA	NORDSTAR	KFR 51GWX1c	R 410A	1
15	DEVA - IPJ	CAMERA TEHNICA	MITSUBISHI	MUH – P125YHA	R 410A	1
16	DEVA - IPJ	CAMERA TEHNICA	EXCEL	OHW18	R 410A	1
17	GEOAGIU	SHELTER	FERROLI	PC-10	R 407C	1
18	ILIA	SHELTER	PLATINIUM	AC-09V1	R 407C	1
19	DEVA - IPJ	SHELTER	MITSUBISHI	PUH – P125YHA	R 410A	3
20	DEVA	CAMERA TEHNICA	CLIMAVENETA	ACCURATE AXO29ME	R 410A	2

Camerele tehnice sau shelterele sunt situate la sediile polițiilor din localitățile enumerate.

Operațiuni ce vor fi efectuate:

- verificare presiune agent frigorific;
- verificare conexiuni electrice;
- remedieri pierderi de agent frigorific cauzate de etanșeitatea elementelor de îmbinare a conductelor;
- curățare filtre;
- igienizare vaporizator, unitate internă și țeavă condens;
- curățare condensator, unitate externă;
- completare agent de răcire;
- manoperă înlocuire componente defecte sau foarte uzate, dacă este cazul.

Facem precizarea că toate echipamentele sunt functionale în prezent

Ofertele financiare vor include toate cheltuielile legate de revizia echipamentelor, inclusiv cele de deplasare și transport, putându-se face și oferte doar pentru o parte dintre locații sau echipamente.

Furnizorul de servicii trebuie să fie societate specializată în revizia de echipamente de climatizare.

În situația în care furnizorul de servicii constată că există componente defecte sau care prezintă uzură accentuată, acesta va comunica lista cu aceste componente, prețurile componentelor urmând a fi agreate de comun acord.

Revizia echipamentelor va fi efectuată până la 20.05.2016.

După operațiile de revizie furnizorul va garanta funcționarea echipamentelor pentru o perioadă de minim 6 luni.

ȘEFUL SERVICIULUI,

Comisar șef de poliție

PATRICHI CRISTIAN



OFIȚER SPECIALIST,

Comisar șef de poliție

CRĂCIUN MIRCEA

